

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 7月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	洗濯廃液系逆洗水受タンク(A)出口配管において、詰まりが認められたため、当該配管を点検・清掃。 なお、同系の逆洗水受タンク(B)を使用し、処理可能。	GⅢ	7月15日
2	その他	一次水処理設備活性炭ろ過器出口化学的酸素要求量計入口電磁弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該電磁弁を点検・修理。	GⅢ	7月15日