

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 7月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)シリンダーにおいて、メッキの剥がれが認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、同系空気圧縮機(A)及び所内用圧縮空気系から供給が可能であることから、系統に影響はない。	GⅢ	7月17日