

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 8月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	屋外オープントレンチ排水制御盤において、「C-E2水位高」警報の発生(トレンチ内の実液位は低い状態であった)が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	7月30日
2	その他	当所構内において、屋外巡視を行っていた警備員の体調不良(脱水症及び低血糖の疑い)が認められたため、熱中症対策の徹底。 なお、当所産業医により休業を要しないと診断されたことから、通報連絡対象外。	GⅢ	8月3日