

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 8月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	海水熱交換器建屋雨水排水ポンプNo. 1において、動作不良(自動停止液位に達しても、自動停止しない)が認められたため、当該ポンプを点検・修理。 なお、運転スイッチの手動操作による運転・停止に問題はない。	GIII	8月3日