

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 8月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	燃料プール冷却浄化系プリコートタンク液位検出スイッチにおいて、指示値不良(実液位はタンクの半分程度であるが、指示値がオーバースケール(目盛板上限值超え)し、液位高警報の発生)が認められたため、当該液位検出スイッチを点検・修理。	GⅢ	8月7日