

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 8月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	静止型無停電電源装置(4A)予備変圧器の仮設電源切替作業(仮設→本設)において、中央制御室計測用電源(4A)へ電源を供給している仮設ケーブル端子部の圧着不良が認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	8月18日