

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 8月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	プロセス計算機時計装置において、「システム時刻同期装置 GPS受信異常」警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、プロセス計算機システム機能への影響はない。	GⅢ	8月21日
2	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系圧縮器(B)において、潤滑油オイラー(注油器)内部部品(ピン)の摩耗(限界値超過)が認められたため、当該ピンを交換。	GⅢ	8月19日