

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 8月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系主冷凍機(C)は2020年2月の点検期限前に隔離していた。点検は8月から行うことで調整していたが、他工事により9月から主冷凍機(B)と(D)が停止することが判った。主冷凍機(A)は休止設備の為、主冷凍機全てが停止となり、夏場の環境が悪化する。このため隔離していた主冷凍機(C)について、マニュアルに従い技術評価を行い、点検期限を2021年2月まで延長し、運転を行う。	GIII	8月26日