

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 9月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	エリア放射線モニター系No. 1~8(原子炉建屋5階及び6階)において、監視ユニットの表示不良(不点灯により放射線の指示値が表示されない)が認められたため、当該監視ユニットを点検・修理。 なお、放射線指示記録計により指示値の監視は可能。	GⅢ	8月31日