

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 9月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系タービン建屋排気ファン(C)出口流量指示計において、指示値不良(当該ファン停止中にもかかわらず、流量指示値が残っている)が認められたため、当該指示計を点検・修理。	G III	9月24日
2	その他	屋外に設置している電源箱側面のコンセントにおいて、コンセント及び接続している差し込みプラグの溶融が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、双葉消防本部にて現場確認を実施し、「火災ではない」と判断された。	G II	9月23日