

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年10月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)排水配管継手部において、漏えいが認められたため、当該継手部を点検・修理。	GⅢ	10月14日
2	その他	構内企業棟(屋外)において、上水道配管が損傷し、水漏れが認められたため、当該部を点検・修理。	GⅢ	10月14日