

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年10月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	エリア放射線モニター系放射線記録計において、動作不良(一部記録されない、記録紙送りに遅れが生じる)が認められたため、当該記録計を点検・修理。	GⅢ	10月18日
2	その他	当所構内にて保有しているタンクローリーにおいて、給油できない事象が認められたため、当該原因調査・対策検討。	GⅢ	10月16日