

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年10月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	補機冷却海水系配管点検において、配管内面のライニング(被覆)剥離が認められたため、当該配管を点検・修理。 なお、現在、補機冷却海水系は配管点検による停止中のため、使用済燃料プールの冷却に問題ない。	GⅢ	10月23日