

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年11月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	シャワードレン系サンプポンプ(B)自動空気抜き弁において、動作不良(通常より多くの水が流れた)に伴い、排水配管より飛散した水(汚染なし)が構造物に当たったことで生じた水しぶきがタンクへ戻らず、タンク外側の堰内へ漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、現在サンプポンプ(A)へ切り替えて運転中。	GⅢ	10月29日