

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年11月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	消火系電動機駆動消火ポンプ出口配管排水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、漏えい量が少量(約1滴/秒)のため、消火機能への影響はなし。	GⅢ	11月8日
2	1号機	非常用ディーゼル発電設備(A)No. 18シリンダー排気ガス温度指示計(R43-TI062A)において、指示値不良(他シリンダーと比べ低い値を指示)が認められたため、当該温度指示計を点検・修理。	GⅢ	11月9日