

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年12月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)後部冷却器出口逆止弁において、動作不良(開固着)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	12月2日
2	2号機	循環水配管電気防食装置整流回路No.3及びNo.4において、電圧が定格(60V)よりも高い状態が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	12月2日