

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年12月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備(B)空気貯槽タンク排水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	12月17日
2	4号機	所内変圧器(A)において、冷却器下部の継手部に油のにじみが認められたため、当該継手部の養生を実施済み。今後、当該変圧器の油抜きを予定。	GⅢ	12月18日