

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年12月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	その他	構内配備の緊急対策用電源車(1台)の定期点検において、構内高台の駐車場に停車後、車両のファンベルト付近から発煙が認められたため、初期消火を実施するとともに、消防署へ119番通報。富岡消防署にて現場確認を実施し、「火災ではない」と判断された。今後、原因調査及び修理を実施。 なお、電源車は必要台数確保されており、管理上の影響はない。	G II	12月23日	12月23日公表済み

その他: 該当なし