

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 1月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	廃棄物処理補機冷却系熱交換器電解鉄イオン供給装置注入配管流量指示計において、指示値不良(オーバースケール(指示値の目盛板上限值超え))が認められたため、当該指示計を点検・修理。 なお、当該系統は点検停止中のため影響はない。	GⅢ	1月11日