

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 1月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系屈折式密度計洗浄水入口弁において、軸封部より漏えい(汚染なし)が認められたため、軸封部を増し締めを実施し漏えい停止。	GⅢ	1月9日
2	1・2号廃棄物処理設備	換気空調系ランドリーセンター用空調機室内において、ランドリー給気冷却コイルから漏えい(汚染なし)が認められたため、当該冷却コイルを点検・修理。 なお、当該機器の隔離を実施し、ランドリー給気冷却コイルからの漏えいは停止。	GⅢ	1月9日