2020年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2021年 2月 4日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 2月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO	. 号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系タービン建屋排気エアフィルター(C)差圧指示計において、指示値のダウンスケール(指示値の目盛板下限値未満)が認められたため、当該差圧指示計を点検・修理。なお、外気差圧指示計にて代替監視可能であることからフィルター差圧の監視機能に影響はない。	GⅢ	2月3日