

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 2月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系非常用ディーゼル発電設備(H)給気エアフィルター差圧指示計において、指示値不良(換気空調系非常用ディーゼル発電設備(H)点検停止前の指示値が0.15kPa、起動後の指示値が0kPaまたは0.02kPa)が認められたため、当該指示計を点検・修理。 なお、換気空調系非常用ディーゼル発電設備(H)を手動にて停止したことから、直流125V(H)蓄電池室や非常用ディーゼル発電設備(H)電気品室などの室温や湿度等を定期的に確認。	GIII	2月5日