

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 3月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	所内用圧縮空気系海水熱交換器建屋北棟配管工事用空気元弁(弁番号:F263)において、動作不良(開固着)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」であり、所内用圧縮空気系の運転に影響はない。	GⅢ	2月24日
2	2号機	所内用圧縮空気系海水熱交換器建屋北棟工事用空気元弁(弁番号:F257)において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」であり、所内用圧縮空気系の運転に影響はない。	GⅢ	2月25日