

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 3月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系タービン建屋給気ファン起動信号タイマーにおいて、接点不良が認められたため、当該タイマーを交換。 なお、手動による給気ファンの起動操作はできるため、タービン建屋の換気機能に影響はない。	GⅢ	3月19日