

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 4月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	海水熱交換器建屋常用照明分電盤(NLP-4E22)において、No. 5(海水熱交換器建屋地下1階中央スチームドレン系サンプ室エリア照明)の配線用しゃ断器が「自動切」位置であったことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、他照明器具にて照度は確保され、通行等に支障はない。	GIII	3月29日