

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 4月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	放射性廃棄物処理系濃縮洗濯廃液タンク(B)液位計において、指示不良(タンクへ廃液の流入がないにもかかわらず指示値が67%から68%へ上昇)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、濃縮洗濯廃液の処理に使用する蒸気を発生させる補助ボイラーは停止中であることから、保護衣の洗濯は家庭用洗濯機で行っている。このため、タンクへの廃液流入はないことから、当該タンクの液位監視に影響はない。	GⅢ	4月13日