

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 5月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	海側所内低圧電源設備配電盤建屋(B)搬入口シャッターにおいて、シャッターボックス下部の天板外れが認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、5月7日に当該シャッターボックスはビス止めによる修理を完了している。	GIII	5月3日