

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 5月 12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	中央制御室内表示装置8台中1台において、表示不良が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、使用可能な表示装置により監視できるため、中央制御室における監視業務に影響はない。	GⅢ	5月7日
2	その他	統合浄化槽制御装置において、ケーブルの損傷による制御装置が停止する事象が認められたため、点検・修理。 なお、損傷したケーブルの交換を実施し、統合浄化槽制御装置は正常に運転しており発電所内の汚物処理に影響はない。	GⅢ	5月11日