

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 5月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-------------|---|------|-------|
| 1 | 3・4号廃棄物処理設備 | 雑固体廃棄物焼却設備雑固体投入ダンパー用シリンダー一部において、動作不良(雑固体投入ダンパーが中間開で停止し、雑固体が焼却設備へ投入できない状態)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 | GⅢ | 5月27日 |
| 2 | その他 | 契約請求手続きにおいて、指示文書に基づく社内手続きの不備が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、請負者との契約については影響はない。 | GⅢ | 5月27日 |