

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	非常用ディーゼル発電設備(B)排気管伸縮継手点検において、過給機入口排気管の伸縮継手取付け部の寸法を計測したところ、許容値を逸脱していることが認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、点検期間中に修理を実施することから、他の非常用ディーゼル発電設備の点検時期に影響はない。	GIII	6月3日