

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク水位計の点検期限を点検計画に基づき2021年6月30日としていたが、他の機器との点検工程を調整した結果、2021年9月30日まで点検期限を延長。 なお、点検期限延長の妥当性評価を行い、スキマサージタンクの監視に影響はない。	GⅢ	6月24日