2021年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2021年 6月28日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	コントロール建屋換気空調系非常用電気品室冷凍機(A)において潤滑油圧力低による 自動停止が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、冷凍機の運転を冷凍機(C)へ切り替えたため、非常用電気品室の冷却に影響はない。 また、冷凍機(A)は潤滑油漏えいや冷媒の漏えいがないことを確認済み。	対象外	6月24日