

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 7月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-----|--|------|-------|
| 1 | その他 | 水処理設備排水移送ポンプ出口化学的酸素要求量測定計器において、水が流れていないにもかかわらず、流量異常を知らせる「水質測定①」の警報発生が認められたため、当該測定計器を点検・修理。 | GⅢ | 7月12日 |
| 2 | その他 | 水処理設備活性炭ろ過器出口化学的酸素要求量測定計器において、水が流れていないにもかかわらず、流量異常を知らせる「水質測定①」の警報発生が認められたため、当該測定計器を点検・修理。 | GⅢ | 7月12日 |