

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 8月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	中央制御室内プロセス計算機状態監視CRT画面において、主機操作員機CRT画面(#10CRT)の「#10CRT(状態表示画面)異常」警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当直長席のCRT画面にてプラント状況の監視および画面の操作ができるため、プラントの状態監視と運転員の操作に影響はない。	GIII	8月1日