

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 8月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	残留熱除去系燃料プール冷却浄化ライン戻り連絡弁(E12-F090B)点検において、弁座部の浸透探傷検査により割れらしきものが認められたため、当該箇所を交換・修理。	GⅢ	8月4日
2	3・4号廃棄物処理設備	高電導度廃液系濃縮器循環ポンプ(C)を起動した際、高電導度廃液系濃縮器循環ポンプ(C)電気温水器出口ライン安全弁が動作し集水升への水の漏えいが認められたため、当該安全弁を点検・修理。 なお、循環ポンプ(C)を停止し、水の漏えいが停止したことを確認。	GⅢ	8月4日