

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 8月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋搬入口3階上部に設置している安全ネット(開口部転落等防止用)において、開閉操作用ドラム内のワイヤーが切れ、安全ネットの操作ができないことが認められたため、当該ワイヤーを点検・修理。 なお、当該安全ネットの代替として別の安全ネットを4階開口部に展開。	GⅢ	8月19日
2	その他	物品購入手続きにおいて、自グループで契約処理できる限度額を超過していたにもかかわらず資材契約部門を介せず契約処理を行ったことが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	8月23日