

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年10月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋1階低電導度廃液系(B)クラッド受タンク室防火扉(1RW-1-33)において、自動閉鎖しない(ドアクローザーリンク機構が外れている)ことが認められたため、ドアクローザーを修理。 なお、当該ドアクローザーは修理を行い、自動閉鎖することを確認。	GⅢ	10月1日