

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年10月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	定期事業者検査報告書(開始時)に添付している点検計画に、廃止措置計画に記載している消火系の「ホース置き場」と「移動形のCO2消火器」の記載漏れが認められたため、点検計画を修正。 なお、定期事業者検査報告書の修正に伴う原子力規制委員会への変更届は法令上の要求事項ではないため、社内にて点検計画修正の承認ならびに管理を行う。	GIII	10月19日