

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年11月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	屋外設置の水処理設備による純水を製造する工程で発生した廃液を排水するときのPh調整用に苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)注入するための凝縮剤注入ポンプ仮設出口圧力計(V15-PI636-2)において、圧力計取付け部から水酸化ナトリウムの滴下(約3秒に1滴)が認められたため、当該圧力計取付け部を点検・調整。 なお、取付け部の調整(締め直し)により滴下が停止したことを確認。	GIII	11月18日