

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年12月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	免震重要棟ケーブル洞道内排水ポンプにおいて、腐食による排水能力の低下が認められたため、当該排水ポンプを交換・修理。 なお、当該排水ポンプは交換を行い、正常に排水されることを確認した。	GⅢ	11月29日