

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年12月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	2号機廃棄物処理設備伝送制御盤(2)において、「HMI軽故障」の警報発生と2系列ある制御系のうち1系列の停止が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、制御系が1系列正常であることから、廃棄物処理の制御および監視に影響はない。	GⅢ	12月1日