

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年12月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	タービン建屋大物搬入口扉を開閉した際、当該扉の門(かんぬき)が途中で動かなくなり閉まらない事象が認められたため、門を直接手で動かし「閉」にするとともに点検・修理。 なお、当該扉は避難扉ではないため、閉止状態でも管理上の問題はない。	GⅢ	12月15日