

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 1月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	所内用圧縮空気系空気圧縮機(B)気水分離器ドレントラップバイパス弁(P51-F015B)を点検のため全開にしたところ、水が少量しか流れず空気も排出されないことから気水分離器ドレントラップバイパス配管の詰まりが認められたため、当該配管を点検・清掃。	GⅢ	1月12日
2	その他	2019年11月に発生した企業センター厚生棟消火ポンプ呼水槽からの漏えいが、2021年12月においても改修がなされていないことについて、企業センターの防火管理を行っている協力企業が消防署から立入検査結果通知書(指摘事項)を受領。 なお、2022年1月12日に消防署へ改善計画を提出。今後は改善計画にもとづき企業センター厚生棟にパッケージ型消火設備を設置。	GⅢ	12月17日