

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 2月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋圧縮空気系空気圧縮機(B)電動機において、電動機排気口付近からの発煙が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、廃棄物処理建屋圧縮空気系空気圧縮機は他に1台運転していることから、廃棄物処理に影響はない。	G II	2月19日	2月20日公表済み

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	その他	昨年11月17日と11月24日の一時立入者の入域時間および線量を記載した「一時立入者入域許可申請書・許可書」を紛失したことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、「一時立入者許可申請書・許可書」は保安規定第73条(記録)により保管期限が定められている文書ではない。	G III	2月15日	