

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 3月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	純水補給水系床除染水供給弁(P11-F165)において、弁シート部から床面へ2, 3分に1滴の水の漏えい(約0.02リットル)が認められたため、当該弁の増し締めを行い漏えいは停止。 なお、水は非放射性であり放射性物質の漏えいはない。	GIII	3月8日