

(お知らせ)

定期検査中の福島第二原子力発電所4号機における誤警報の発生について

平成18年12月6日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

当所4号機（沸騰水型、定格出力110万キロワット）につきましては、平成18年9月21日より第14回定期検査を実施しておりますが、本日午前10時32分頃、中央制御室において、「チャンネルA主蒸気流量高*」の警報が発生し、同日午前10時33分頃、復帰いたしました。

警報については、定期検査中のため主蒸気の流量がありませんので、誤警報と判断いたしました。

今後、警報が発生した原因について詳細に調査いたします。

なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

以 上

*：主蒸気流量高

主蒸気管の主蒸気流量を監視しており、流量が高くなった場合に発生する警報。