

平成 19 年 4 月 27 日

3・4号機サービス建屋内手洗い場における水漏れについて

東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

平成 19 年 4 月 26 日午前 8 時頃、3・4号機サービス建屋 2 階の手洗い場において、水道管から手洗い用の水が床に漏れていることを確認しました。

その後、水道管の元弁を締めたことにより漏えいは止まりました。

漏れた水の量は約 220 リットル（非放射性）で、拭き取り等により回収し、清掃を実施いたしました。

水が漏れた原因は、お湯と水の混合する弁の接合部のパッキンが劣化し緩んだため、接合部が外れたことによるものとわかりました。

対策として、手洗い場にある当該弁を含む同様な弁（4 個）をすべて新品のものに取り替えます。

なお、これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上