

平成 19 年 8 月 29 日

定期検査中の 2 号機圧力抑制室内の最終点検終了について

東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

2 号機は今回の定期検査（第 17 回）において、圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、この期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程* 毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

平成 19 年 4 月 24 日までに、圧力抑制室内プール清掃、点検および圧力抑制室内プール内面塗装のための水抜き作業が終了し、ビニールテープ片等（合計 3 個）を確認・回収しました。

（[平成 19 年 4 月 5 日](#)、[5 月 9 日](#) お知らせ済み）

その後、8 月 27 日までにストレーナ取替および圧力抑制室内最終点検を終了し、この間に回収物はありませんでした。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

*：圧力抑制室内の作業工程

- ・ 4 月 10 日～ 4 月下旬 圧力抑制室内プール清掃、点検
- ・ 4 月 10 日～ 8 月上旬 圧力抑制室内プール内面塗装（準備および後片付け含む）
- ・ 7 月下旬～ 8 月下旬 ストレーナ取替、圧力抑制室内最終点検