

## 福島第二原子力発電所 1号機原子炉建屋付属棟における発火について

平成 23 年 5 月 27 日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

平成 23 年 5 月 27 日午前 10 時 1 分頃、停止中の 1 号機原子炉建屋付属棟地下 1 階の高圧炉心スプレイ系電源室にある照明用分電盤より発火したことから、午前 10 時 4 分、協力企業作業員が消火し、当社当直員が消火を確認しました。その後、午前 10 時 8 分に消防署に通報しております。

これより、消防署による現場確認が行われる予定です。

本事象によるけが人は発生しておりません。

これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上