

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について

(12時23分現在、第二報)

2021年5月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

本日、10時27分頃に発生した地震をうけて、その後の各プラントの状況について以下の通り連絡する。

11時46分 1～4号機 原子炉建屋5階ダクトチャンバーから水の漏えいがないことを現場で確認した。

12時17分 1～4号機 使用済燃料プール並びにサイトバンカ建屋プールからの溢水・漏えいのないことを現場で確認した。

この地震によるけが人の発生はありません。

各プラントの点検は継続中。

以上

この通報内容については、プレス発表(報道機関に資料配付)を行います。